

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### DoP 027010 Rev. 01

#### 1. IDENTIFICACIÓN DEL CABLE:

Descripción: Cables de alarma apantallados con alimentación

Gama: Formaciones de 4 a 10 Conductores de 0,22 y alimentación 2x0,7

#### 2. PRESTACIONES DECLARADAS:

- **REACCIÓN AL FUEGO**

| Código de identificación único  | Clase |
|---------------------------------|-------|
| MPA2+4 – MPA2+6 – MPA2+8 – MPA2 | Eca   |

- **SUSTANCIAS PELIGROSAS**

NPD, Prestación no determinada

#### 3. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS ESPECIFICACIONES (EVCP):

Sistema 3

#### 4. NORMA ARMONIZADA:

EN 50575:2014+A1:2016

#### 5. ORGANISMO NOTIFICADO:

CEIS/Centro de Ensayos, Innovación y Servicios (1722)

#### 6. FABRICANTE:

**GESCABLE, S.L**  
**C/Afrodita, nº2**  
**Polígono Industrial R-2 Meco**  
**28880 – Meco (MADRID)**

#### 7. USOS PREVISTOS:

Cable para su aplicación en trabajos de construcción para limitar la generación y propagación de fuego y humo.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Beatriz Gómez Alonso